

- универсальная пробойная установка УПУ-10.
Межповерочный интервал 8 лет.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 30207-94 (МЭК 61036) "Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2)";

ГОСТ 26035 (МЭК 61268) "Счетчики электрической энергии переменного тока электронные (в части реактивной энергии)";

Документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип счетчиков электрической энергии электронных трехфазных DAB, DBB, DCB утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Счетчики имеют сертификат соответствия требованиям безопасности и электромагнитной совместимости № РОСС SE.ME65.B00763.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма «ABB Automation Technologies AB, Cewe-Control», Швеция
Адрес: P.O. Box 1005, SE-611 29 Nyköping, Sweden

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК: ООО «АББ Индустри и Стройтехника»
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 23

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Ген.директор
ООО «АББ Индустри и Стройтехника»



И.В.Королёв

